

***Euro-Bud Nieruchomości
Janusz Szczepanek
ul. Kleeberga 2
07-410 Ostrolęka***

Wezwanie do uzupełnienia wniosku

Na podstawie art. 64 § 2 *Kodeksu postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) w nawiązaniu do pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie z dnia 7 czerwca 2023 r. znak: ZNS.9022.1.19.2023 **wzywam** do uzupełnienia braków we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22 maja 2023 r. (data złożenia 22.05.2023 r.) dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji paliw płynnych i gazowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce 44/2 obręb 3 m. Reszel, gm. Reszel, powiat kętrzyński, woj. warmińsko - mazurskie” o:

1. podanie odległości planowanej inwestycji od najbliższych ujęć wody, które służą zbiorowemu lub indywidualnemu zaopatrzeniu w wodę z uwzględnieniem ich stref ochronnych;
2. wyjaśnienie stopnia ochrony wód podziemnych z podaniem czasu przesiąkania;
3. zweryfikowanie opisu tabeli nr 20 na stronie 28 (30) w załączniku nr 2 do karty informacyjnej (wyniki analizy akustycznej odnoszą się do pory nocnej natomiast zestawienie wyników do pory dziennej);
4. podanie w opisie lokalizacji instalacji odległości od istniejącej zabudowy mieszkaniowej i terenów chronionych akustycznie;
5. wyjaśnienie planowanego sposobu postępowania ze ściekami z wymagań zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W karcie informacyjnej dopuszcza się możliwość gromadzenia ich w zbiornikach bezodpływowych, natomiast miejscowy plan zakłada podłączenie do sieci kanalizacyjnej;
6. przedstawienie czytelnego projektu zagospodarowania terenu stacji paliw;
7. przedstawienie pełnej analizy akustycznej bez zastosowania ekranów akustycznych oraz uzupełnienie przeprowadzonej analizy akustycznej z zastosowaniem ekranów akustycznych o:
 - wydruki (raporty z obliczeń);
 - wyjaśnienie symboli oznaczających poszczególne źródła hałasu przyjęte do obliczeń z zaznaczeniem ich na mapie rozkładu poziomu hałasu;

- wyjaśnienie rodzaju i parametrów ekranów akustycznych przyjętych do obliczeń oraz ich usytuowania na planie;
- czytelną mapę rozkładu izolinii hałasu dla pory dnia i nocy z zaznaczonymi ekranami akustycznymi i wszystkimi źródłami hałasu.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 77 ust. 1 k.p.a. „Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy”.

W myśl art. 50 ust.1 k.p.a. „Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych”

Wymagane wyjaśnienia są konieczne celem zaopiniowania zmian w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach u właściwych organów oraz wydana pełnej, zgodnej ze stanem faktycznym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

**Uzupełnienie wniosku należy przesłać na adres
Urzędu Gminy w Reszlu, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania
Nieuzupełnienie wniosku w terminie spowoduje pozostawienie sprawy
bez rozpoznania.**

Pouczenie

Informuję, iż zgodnie z art. 35 ust. 5 k.p.a. okres oczekiwania na komplet materiałów od dnia wysłania pisma do dnia otrzymania uzupełnienia do wniosku nie zostaje wliczony do terminu załatwienia sprawy.

Nieprzedłożenie wskazanych w wezwaniu dokumentów może mieć istotny wpływ na czas trwania postępowania oraz sposób rozstrzygnięcia sprawy.

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski

Otrzymuje:

1. Adresat
2. aa

Sprawa prowadzi:
Gabriela Tylus
Tel. 89 755 39 11
gabriela.tylus@gminareszel.pl