

O B W I E S Z C Z E N I E
Burmistrza Reszla

Działając na podstawie:

- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 775 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm. - dalej „ustawa ooś”) **zawiadamiam strony postępowania**
- oraz art. 38 i 85 ust. 3 ustawy ooś **zawiadamiam społeczeństwo,**

o wydanej Decyzji nr 6/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 6 listopada 2023 r. znak: TB.6220.11.2021.ROŚ dla planowanego przedsięwzięcia zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnym 9 obręb **Mnichowo** w zakresie:

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

W skład instalacji fotowoltaicznej wchodzić będą następujące elementy:

- **moduły fotowoltaiczne:** na całym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie do 15151 paneli fotowoltaicznych o mocy 330-1000 W (lub wyższej mocy);
- **falowniki:** każda z sekcji połączona zostanie z falownikami napięcia (inwerterami) za pomocą kabli solarnych; na całym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie do około 200 falowników napięcia;
- **konstrukcja wsporcza paneli fotowoltaicznych;** dodatkowo inwestor rozważa zainstalowanie na konstrukcji wsporczej jednoosiowych trackerów nadążnych dla podwyższenia sprawności instalacji; wysokość całej konstrukcji nie przekroczy 4 m;
- **rozdzielnice (złącza kablowe):** na obszarze inwestycji przewiduje się możliwość usytuowania złączy kablowych; ich precyzyjna liczba zostanie określona na etapie projektu budowlanego;
- **stacja transformatorowo-rozdzielcza** (5 szt.) wyposażona w transformator o parametrach określonych w projekcie budowlanym oraz rozdzielnicę SN/nn;
- **opcjonalna stacja transformatorowo-rozdzielcza WN/SN:** główna stacja rozdzielcza WN/SN będzie składać się z kontenerowej stacji rozdzielczej, wolnostojących transformatorów (1 szt. wraz z pozostałym wyposażeniem niezbędnym do funkcjonowania stacji);
- **magazyn energii (opcjonalnie):** kontenerowe magazyny energii (5 szt.) posadowione zostaną na gruncie lub konstrukcji palowej;
- **stacja ładowania pojazdów energetycznych (opcjonalnie):** punkt ładowania o mocy do 350 kW, który umożliwi dostarczanie energii elektrycznej bezpośrednio do pojazdów elektrycznych;

- **centrum przetwarzania/magazynowania danych (opcjonalnie):** budynek, który będzie przeznaczony do przechowywania infrastruktury informatycznej takiej jak serwery, urządzenia przechowywania danych oraz infrastruktury sieciowej;

- **ogrodzenie terenu** (konstrukcja ażurowa z siatki o dużych oczkach co umożliwi migrację drobnym zwierzętom. Zostanie również wolna przestrzeń do wysokości 20 cm nad gruntem wzdłuż całego ogrodzenia);

- **system alarmowo-monitoringowy, okablowanie AC:** za pomocą okablowania AC falowniki napięcia opcjonalnie połączone zostaną ze złączami kablowymi, a następnie ze stacją transformatorowo-rozdzielczą SN/nn wyposażoną w niezbędne układy pomiarowo-zabezpieczające;

- **okablowanie DC:** poszczególne panele połączone będą ze sobą kablami solarnymi podwójnie izolowanymi tworząc sekcje. Każda z sekcji połączona zostanie z falownikami napięcia (inwerterami) za pomocą kabli solarnych ułożonych w ziemi lub na konstrukcji wsporczej.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Reszlu ul. Rynek 24, 11-440 Reszel, Dział Techniczno -Budowlany (pokój nr 1), w godzinach: poniedziałek piątek od 8.30 do 14.30, tel. 89 755 39 11.

Z up. BURMISTRZA RESZLA
Jerzy Bajorek
Z-ca BURMISTRZA

upubliczniono w dniach: od 06.11.2023r. do