



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie**

11-400 Kętrzyn Pl. M. J. Piłsudskiego 5  
tel. (089) 754 21 40, fax. (089) 754 21 41

HK.9020.4.28.2024

Kętrzyn, dnia 15 kwietnia 2024r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 105§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie, działając z urzędu:

### UMARZA W CAŁOŚCI

postępowanie administracyjne wszczęte pismem z dnia 25.03.2024r. w sprawie naruszeń higienicznych i zdrowotnych jakości wody w wodociągu publicznym Zawidy.

### UZASADNIENIE

W próbie wody pobranej 18.03.2024r., w ramach kontroli jakości wody z wodociągu publicznego Zawidy, w punkcie monitoringowym na sieci: Zawidy - świetlica, stwierdzono przekroczoną mętność na poziomie 12 NTU (sprawozdanie z dnia 25.03.2024r. nr L-SBW/104/2024).

Po wykonaniu przez stronę działań naprawczych dnia 08.04.2024r. zostały pobrane próbki wody z wodociągu publicznego Zawidy w punktach monitoringowych (Stacja Uzdatniania Wody Zawidy - woda uzdatniona, oraz na sieci - Zawidy świetlica), w zakresie parametrów grupy A.

Na podstawie sprawozdań z badań próbek wody z dnia 15.04.2024r. znak L-SBW/199z/2024 i L-SBW/200z/2024 stwierdzono, że jakość wody spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) pod względem:

- mikrobiologicznym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika 1;
- fizykochemicznym określonym w części C w tabeli 2 załącznika nr 1.

Zgodnie z art. 105 §1 Kpa jeżeli postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości lub w części organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w całości albo w części.

W związku z tym, że strona doprowadziła wodę w zakresie kwestionowanego parametru do wymagań określonych w w/w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, wydawanie decyzji w/w zakresie stało się bezprzedmiotowe i postępowanie należy umorzyć z urzędu.

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie, Pl. Piłsudskiego 5, 11-400 Kętrzyn.



## **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie**

11-400 Kętrzyn Pl. M. J. Piłsudskiego 5  
tel. (089) 754 21 40, fax. (089) 754 21 41

HK.9020.4.28.2024

Kętrzyn, dnia 15 kwietnia 2024r.

### **OCENA**

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)

po dokonaniu analizy wyników badań laboratoryjnych próbek wody z wodociągu publicznego Zawidy pobranych dnia: 08.04.2024r. w punktach monitoringowych: Stacja Uzdadniania Wody Zawidy - woda uzdatniona, Zawidy - świetlica (sprawozdania z badań z dnia: 15.04.2024r. nr L-SBW/199z/2024 i L-SBW/200z/2024 znak L-SBW.9051.3.111.2024)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie**

**stwierdza przydatność wody do spożycia**

**w wodociągu publicznym Zawidy**

### **UZASADNIENIE**

Na podstawie badań laboratoryjnych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zbadanych w laboratorium PSSE w Kętrzynie opisanych jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów grupy A, woda:

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)
- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Kętrzynie

z up. mgr inż. Agnieszka Puszeko

/podpisano podpisem elektronicznym/

Otrzymują:

- 1) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. 1 Maja 6, 11-440 Reszel
- 2) Burmistrz Reszla, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel

Zgodnie z art.127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, a z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.  
Skutkiem zrzeczenia się prawa do odwołania jest brak możliwości zaskarżenia niniejszej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Kętrzynie  
z up. mgr inż. Agnieszka Puszek  
*/podpisano podpisem elektronicznym/*

Otrzymuje:

1. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. 1 Maja 6, 11-440 Reszel
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Reszla, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel