

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KĘTRZYNIE
11-400 Kętrzyn, Pl. Marszałka Piłsudskiego 5
HK.9022.2.13.2024



Kętrzyn, dnia 31 grudnia 2024r.

DZIAŁ TŁ
Wzrost dnia 02-01-2025

Sprawiano do

Dz. 13
2.05.2025

OKRESOWA - ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2024 poz.416), art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2024 poz.757), § 22 ust.1, ust.2, ust.3, ust.4 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie dokonał oceny jakości wody w wodociągu publicznym Reszel.

Okresowa ocena jakości wody została wydana na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w zakresie monitoringu jakości wody w 2024r. z wodociągu publicznego Reszel:

- w ramach nadzoru sanitarnego sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie pobrano 4 próbki w zakresie parametrów z grupy A oraz 1 próbkę w zakresie parametrów z grupy B;
- w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wykonywanej przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu - pobrano 4 próbki w zakresie parametrów z grupy A oraz 1 próbkę w zakresie parametrów z grupy B.

W 2024r. we wszystkich pobranych próbkach z wodociągu publicznego Reszel w zakresie zbadanych parametrów woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294).

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie
J. Filipczak
Irmina Filipczak
mgr higieny i epidemiologii

Otrzymują:

- 1) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
- 2) Burmistrz Reszla

HK.9022.2.14.2024



Kętrzyn, dnia 21 grudnia 2024r.

DZIAŁ 02/01-2025
Wzłynę dnia
Skierowano do

DZP
20.1.2025

OKRESOWA - ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2024 poz.416), art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2024 poz.757), § 22 ust.1, ust.2, ust.3, ust.4 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017 poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie dokonał oceny jakości wody **w wodociągu publicznym Pilec.**

Okresowa ocena jakości wody została wydana na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w zakresie monitoringu jakości wody w 2024r. z wodociągu publicznego Pilec:

- w ramach nadzoru sanitarnego sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie pobrano 4 próbki w zakresie parametrów z grupy A oraz 1 próbkę w zakresie parametrów z grupy B;
- w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wykonywanej przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu - pobrano 4 próbki w zakresie parametrów z grupy A oraz 1 próbkę w zakresie parametrów z grupy B.

W 2024r. we wszystkich pobranych próbkach z wodociągu publicznego Pilec w zakresie zbadanych parametrów woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294).

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie
Irmina Filipek
mgr higieny i epidemiologii

Otrzymują:

- 1) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
- 2) Burmistrz Reszla

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KĘTRZYNIE
11-400 Kętrzyn, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 3
HK.9022.2.15.2024



Kętrzyn, dnia 31. grudnia 2024r.

DZIAŁ 02-01-2025
Wzrost dnia 02-01-2025
Sporządzono do R60

2.05.2025
Ok

OKRESOWA - ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2024 poz.416), art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2024 poz.757), § 22 ust.1, ust.2, ust.3, ust.4 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie dokonał oceny jakości wody w wodociągu publicznym Wola.

Okresowa ocena jakości wody została wydana na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w zakresie monitoringu jakości wody w 2024r. z wodociągu publicznego Wola:

- w ramach nadzoru sanitarnego sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie pobrano 4 próbki w zakresie parametrów z grupy A oraz 1 próbkę w zakresie parametrów z grupy B;
- w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wykonywanej przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu - pobrano 4 próbki w zakresie parametrów z grupy A oraz 1 próbkę w zakresie parametrów z grupy B.

W 2024r. we wszystkich pobranych próbkach z wodociągu publicznego Wola w zakresie zbadanych parametrów woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294).

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie
Irmina Filipek
mgr higieny i epidemiologii

Otrzymują:

- 1) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
- 2) Burmistrz Reszla

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KĘTRZYNIE
11-400 Kętrzyn, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego
HK.9022.2.16.2024



Kętrzyn, dnia 31 grudnia 2024r.

Wzrost dnia 02-01-2025

Sprawowano do

2-01-2025

OKRESOWA - ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2024 poz.416), art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz.U.2024 poz.757), § 22 ust.1, ust.2, ust.3, ust.4 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie dokonał oceny jakości wody w wodociągu publicznym Zawidy.

Okresowa ocena jakości wody została wydana na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w zakresie monitoringu jakości wody w 2024r. z wodociągu publicznego Zawidy:

- w ramach nadzoru sanitarnego sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie pobrano 2 próbki w zakresie parametrów z grupy A;
- w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wykonywanej przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu - pobrano 4 próbki w zakresie parametrów z grupy A oraz 1 próbkę w zakresie parametrów z grupy B.

W jednej próbce stwierdzono przekroczoną mętność. W wyniku podjętych działań naprawczych doprowadzono wodę do odpowiedniej jakości.

Na koniec 2024r. jakość wody z wodociągu publicznego Zawidy w zakresie zbadanych parametrów odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294).

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie
Irmina Filipiek
mgr higieny i epidemiologii

Otrzymują:

- 1) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
- 2) Burmistrz Reszla