



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie**

11-400 Kętrzyn Pl. M. J. Piłsudskiego 5  
tel. (089) 754 21 40, fax. (089) 754 21 41



HK.9022.3.17.2025

**DZIAŁ TB**  
Wpłynęło dnia 07-03-2025  
Skontrolowano do 260  
Kontrola

Kętrzyn, dnia 06 marca 2025 r.

Dz.TB  
07.03.2025  
A.Świdzińska

**OCENA do sprawozdania nr SB/18204/02/2025**

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017r. poz. 2294) oraz

wyników badań zamieszczonych w sprawozdaniu z badania wody z dnia: 26.02.2025r. nr SB/18204/02/2025 próbki wody nr 022010/02/2025 pobranej dnia: 20.02.2025r. - w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu publicznego Pilec w punkcie monitoringowym (Stacja Uzdatniania Wody Pilec - woda uzdatniona)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie**

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu publicznym Pilec

**UZASADNIENIE**

Na podstawie badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zbadanej w laboratorium środowiskowym SGS Polska Sp. z o.o. w Pszczynie opisanej jak wyżej, w zakresie parametrów grupy B woda:

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017r. poz. 2294)
- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części B i części C tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Kętrzynie  
Irmina Filipek  
mgr higieny i epidemiologii  
*/podpisano podpisem elektronicznym/*

Otrzymują:

- 1) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
- 2) Burmistrz Reszła

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Irmina Filipek; PSSE Kętrzyn  
Data: 2025.03.06 12:06:32 CEST