



## **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie**

11-400 Kętrzyn Pl. M. J. Piłsudskiego 5  
tel. (089) 754 21 40, fax. (089) 754 21 41

Kętrzyn, dnia 14 lutego 2025 r.

**HK.9022.4.13.2025**

**Burmistrz Reszla  
ul. Rynek 24  
11-440 Reszel**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie w oparciu o §23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

**dokonał**

**obszarowej oceny jakości wody do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego Reszel za 2024r.**

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu Sp. z o.o., ul. 1Maja 6, 11-440 Reszel. Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę zaopatruje łącznie 4994 mieszkańców 13 miejscowości: Reszel, Wólka Ryńska, Robawy, Czarnowiec, Grodzki Młyn, Lipowa Góra, Mojkowo, Ramty, Klewno, Dębnik, Worpławki, Tolniki Małe, Kępa Tolnicka. Średnia dobową produkcją wody w 2024r. wynosiła 663,7 m<sup>3</sup>/d.

Proces uzdatniania wody polega na utlenieniu związków żelaza i manganu przez napowietrzanie i usuwanie w procesach filtracji.

W nadzorowanym wodociągu program badań monitoringowych prowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W analizowanym okresie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody w wodociągu Reszel.

W 2024r. we wszystkich badanych próbkach woda z wodociągu publicznego Reszel odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Kętrzynie  
Irmina Filipek  
mgr higieny i epidemiologii  
*/podpisano podpisem elektronicznym/*