



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn Pl. M. J. Piłsudskiego 5
tel. (089) 754 21 40, fax. (089) 754 21 41

Kętrzyn, dnia 14 lutego 2025 r.

HK.9022.4.16.2025

**Burmistrz Reszła
ul. Rynek 24
11-440 Reszel**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie w oparciu o §23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

dokonał

obszarowej oceny jakości wody do spożycia przez ludzi dla strefy zaopatrzenia wodociągu publicznego Zawidy za 2024r.

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi jest Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Reszlu Sp. z o.o., ul.1Maja 6, 11-440 Reszel. Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę zaopatruje łącznie 254 mieszkańców 2 miejscowości: Zawidy i Mnichowo.

Średnia dobowa produkcja wody w 2024r. wynosiła 65,6 m³/d.

Proces uzdatniania wody polega na utlenieniu związków żelaza i manganu przez napowietrzanie i usuwanie w procesach filtracji.

W nadzorowanym wodociągu program badań monitoringowych prowadzono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W analizowanym okresie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kętrzynie nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody w wodociągu Zawidy.

W 2024r. prowadzono postępowanie dotyczące ponadnormatywnej mętności w wodociągu Zawidy. Po przeprowadzeniu przez administratora działań naprawczych polegających na korekcie napowietrzania oraz intensywnym płukaniu filtrów, doprowadzono wodę do odpowiedniej jakości i wydano decyzję umarzającą.

Na koniec 2024r. woda w wodociągu publicznym Zawidy odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie
Irmina Filipek
mgr higieny i epidemiologii
/podpisano podpisem elektronicznym/