



Kętrzyn, dnia 31.12.2019r.

HK.4020.4.8.2019

DZIAŁ 14
Wpłynęło dnia 03-01-2020
Skierowano do RGO
podpis 05.01.2020

OKRESOWA - ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019 poz.59), art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz.U.2019 poz.1437) oraz § 22 ust.1 pkt.1,2,3 ust.2,3,4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej zgodnie z harmonogramem poboru prób w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu Zawidy w punktach monitoringowych (Stacja Uzdatniania Wody Zawidy - woda uzdatniona oraz na sieci: Zawidy 10A) oraz w oparciu o sprawozdania laboratoryjne wykonane w dniach:

21.01.2019r. nr L/SBW/28/2019 znak L-SBW.4051.2.5.2019

22.01.2019r. nr L/OBŻ-9051.2/4w/2019

25.01.2019r. nr LBŚiŻ – OBW/36/2019 znak LBŚiŻ – OBW.9051.3.10.2019

11.03.2019r. nr L/SBW/79/2019 znak L-SBW.4051.2.21.2019

13.05.2019r. nr L/SBW/458z/2019 znak L-SBW.4051.3.261.2019

12.08.2019r. nr L/SBW/366/2019 znak L-SBW.4051.2.104.2019

14.10.2019r. nr L/SBW/1334z/2019 znak L-SBW.4051.3.813.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Zawidy

UZASADNIENIE

Badania parametrów grupy A wykonane w czterech próbkach wody w laboratorium PSSE w Kętrzynie obejmowały następujące parametry fizyko- chemiczne: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczano: bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C i Enterokoki kałowe.

W ramach monitoringu obejmującego parametry grupy B zbadano jedną próbkę wody:

- w laboratorium PSSE w Kętrzynie w zakresie fizyko- chemicznym: barwę, mętność, smak, zapach, pH, przewodność, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, utlenialność, cyjanki, oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczono :

bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22⁰ C, Enterokoki kałowe)

- w laboratorium WSSE w Olsztynie (siarczany, arsen, chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów, sód, bor, sumę trichloroetanu i tetrachloroetanu, 1-2 dichloroetan, pestycydy fosforoorganiczne i chloroorganiczne, pyretroidy, suma THM, benzo(a)piren, benzen, WWA, Clostridium perfringens- łącznie ze sporami)
- laboratorium w Elblągu (oznaczano selen, antymon, glin i rtęć).

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PSSE w Kętrzynie oraz WSSE w Olsztynie i Elblągu opisana jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów grupy A i grupy B:

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)

- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części B i części C tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.


Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie

Irmina Filipek
mgr higieny i epidemiologii

Otrzymują:

- 1) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. zo.o.
- 2) Burmistrz Miasta i Gminy Reszel

HK.4020.4.7.2019



Kętrzyn, dnia 3.12.2019r.

DZIAŁ TB
Wpłynęło dnia 03-01-2020
Skierowano do RGO
podpis 05.01.2020

OKRESOWA - ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019 poz.59), art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz.U.2019 poz.1437) oraz § 22 ust.1 pkt.1,2,3 ust.2,3,4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej zgodnie z harmonogramem poboru prób w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu Wola w punktach monitoringowych (Stacja Uzdatniania Wody Wola - woda uzdatniona oraz na sieci: Łęczany 15, Leginy 34) oraz w oparciu o sprawozdania laboratoryjne wykonane w dniach:

21.01.2019r. nr L/SBW/27/2019 znak L-SBW.4051.2.5.2019

22.01.2019r. nr L/OBŻ-9051.2/3w/2019

25.01.2019r. nr LBŚiŻ – OBW/35/2019 znak LBŚiŻ – OBW.9051.3.10.2019

11.03.2019r. nr L/SBW/78/2019 znak L-SBW.4051.2.21.2019

13.05.2019r. nr L/SBW/457z/2019 znak L-SBW.4051.3.261.2019

12.08.2019r. nr L/SBW/365/2019 znak L-SBW.4051.2.104.2019

14.10.2019r. nr L/SBW/1333z/2019 znak L-SBW.4051.3.813.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Wola

UZASADNIENIE

Badania parametrów grupy A wykonane w czterech próbkach wody w laboratorium PSSE w Kętrzynie obejmowały następujące parametry fizyko- chemiczne: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczano: bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C i Enterokoki kałowe.

W ramach monitoringu obejmującego parametry grupy B zbadano jedną próbkę wody:

- w laboratorium PSSE w Kętrzynie w zakresie fizyko- chemicznym: barwę, mętność, smak, zapach, pH, przewodność, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, utlenialność, cyjanki, oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczono :

bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22⁰ C, Enterokoki kałowe)

- w laboratorium WSSE w Olsztynie (siarczany, arsen, chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów, sód, bor, sumę trichloroetanu i tetrachloroetanu, 1-2 dichloroetan, pestycydy fosforoorganiczne i chloroorganiczne, pyretroidy, suma THM, benzo(a)piren, benzen, WWA, Clostridium perfringens- łącznie ze sporami)
- laboratorium w Elblągu (oznaczano selen, antymon, glin i rtęć).

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PSSE w Kętrzynie oraz WSSE w Olsztynie i Elblągu opisana jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów grupy A i grupy B:

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)

- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części B i części C tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie

Irmina Filipek
mgr higieny i epidemiologii

Otrzymują:

- 1) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. zo.o.
- 2) Burmistrz Miasta i Gminy Reszel



Kętrzyn, dnia 31.12.2019r.

HK.4020.4.6.2019

DZIAŁ TR
Wpłynęło dnia 03.01.2020 TB
Skierowane do 63.01.2020
podpis

OKRESOWA - ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019 poz.59), art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz.U.2019 poz.1437) oraz § 22 ust.1 pkt.1,2,3 ust.2,3,4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej zgodnie z harmonogramem poboru prób w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu Pilec w punktach monitoringowych (Stacja Uzdatniania Wody Pilec - woda uzdatniona oraz na sieci: Pilec – sklep, Pieckowo 49) oraz w oparciu o sprawozdania laboratoryjne wykonane w dniach:

21.01.2019r. nr L/SBW/26/2019 znak L-SBW.4051.2.5.2019

22.01.2019r. nr L/OBŻ-9051.2/2w/2019

25.01.2019r. nr LBŚiŻ – OBW/34/2019 znak LBŚiŻ – OBW.9051.3.10.2019

11.03.2019r. nr L/SBW/77/2019 znak L-SBW.4051.2.21.2019

11.03.2019r. nr L/SBW/156z/2019 znak L-SBW.4051.3.88.2019

13.05.2019r. nr L/SBW/456z/2019 znak L-SBW.4051.3.261.2019

12.08.2019r. nr L/SBW/126/2019 znak L-SBW.4051.2.104.2019

12.08.2019r. nr L/SBW/127/2019 znak L-SBW.4051.2.104.2019

14.10.2019r. nr L/SBW/491/2019 znak L-SBW.4051.2.139.2019

14.10.2019r. nr L/SBW/1331z/2019 znak L-SBW.4051.3.813.2019

14.10.2019r. nr L/SBW/1332z/2019 znak L-SBW.4051.3.813.2019

02.12.2019r. nr L/SBW/1559z/2019 znak L-SBW.4051.3.938.2019

03.12.2019r. nr L/OBŻ-9051.3/78w/z/2019

26.11.2019r. nr LBŚiŻ-OBW/1524z/M/2019 znak LBŚiŻ-OBW.9051.5.808.2019

10.12.2019r. nr LBŚiŻ-OBW/1524z/CH/2019 znak LBŚiŻ-OBW.9051.5.808.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Pilec

UZASADNIENIE

Badania parametrów grupy A wykonane w ośmiu próbkach wody w laboratorium PSSE w Kętrzynie obejmowały następujące parametry fizyko- chemiczne: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczano: bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C i Enterokoki kałowe.

W ramach monitoringu obejmującego parametry grupy B zbadano dwie próbki wody:

- w laboratorium PSSE w Kętrzynie w zakresie fizyko- chemicznym: barwę, mętność, smak, zapach, pH, przewodność, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, utlenialność, cyjanki, oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczono : bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C, Enterokoki kałowe)
- w laboratorium WSSE w Olsztynie (siarczany, arsen, chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów, sód, bor, sumę trichloroetanu i tetrachloroetanu, 1-2 dichloroetan, pestycydy fosforoorganiczne i chloroorganiczne, pyretroidy, suma THM, benzo(a)piren, benzen, WWA, Clostridium perfringens- łącznie ze sporami)
- laboratorium w Elblągu (oznaczano selen, antymon, glin i rtęć).

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PSSE w Kętrzynie oraz WSSE w Olsztynie i Elblągu opisana jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów grupy A i grupy B:

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)

- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części B i części C tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie

Irmina Filipek
mgr higieny i epidemiologii

Otrzymują:

- 1) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. zo.o.
- 2) Burmistrz Miasta i Gminy Reszel

Kętrzyn, dnia 31.12.2019r.

HK.4020.4.5.2019

DZIAŁ 03 -01- 2020
Wpłynęło dnia 03.01.2020
Skierowane do RGO
podpis

OKRESOWA - ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019 poz.59), art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.Dz.U.2019 poz.1437) oraz § 22 ust.1 pkt.1,2,3 ust.2,3,4 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294) po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej zgodnie z harmonogramem poboru prób w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa z wodociągu Reszel w punktach monitoringowych (Stacja Uzdatniania Wody Reszel - woda uzdatniona oraz na sieci: Reszel ul. Konopnickiej – szkoła, ul. Rataja 6, ul. 1 Maja 6) oraz w oparciu o sprawozdania laboratoryjne wykonane w dniach:

21.01.2019r. nr L/SBW/25/2019 znak L-SBW.4051.2.5.2019

22.01.2019r. nr L/OBŻ-9051.2/1w/2019

25.01.2019r. nr LBŚiŻ – OBW/33/2019 znak LBŚiŻ – OBW.9051.3.10.2019

11.03.2019r. nr L/SBW/76/2019 znak L-SBW.4051.2.21.2019

11.03.2019r. nr L/SBW/155z/2019 znak L-SBW.4051.3.88.2019

13.05.2019r. nr L/SBW/455z/2019 znak L-SBW.4051.3.455.2019

12.08.2019r. nr L/SBW/124/2019 znak L-SBW.4051.2.104.2019

12.08.2019r. nr L/SBW/125/2019 znak L-SBW.4051.2.104.2019

14.10.2019r. nr L/SBW/490/2019 znak L-SBW.4051.2.139.2019

14.10.2019r. nr L/SBW/1329z/2019 znak L-SBW.4051.3.813.2019

14.10.2019r. nr L/SBW/1330z/2019 znak L-SBW.4051.3.813.2019

02.12.2019r. nr L/SBW/1558z/2019 znak L-SBW.4051.3.938.2019

03.12.2019r. nr L/OBŻ-9051.3/77w/z/2019

26.11.2019r. nr LBŚiŻ-OBW/1523z/M/2019 znak LBŚiŻ-OBW.9051.5.808.2019

10.12.2019r. nr LBŚiŻ-OBW/1523z/CH/2019 znak LBŚiŻ-OBW.9051.5.808.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie

stwierdza przydatność wody do spożycia

w wodociągu Reszel

UZASADNIENIE

Badania parametrów grupy A wykonane w ośmiu próbkach wody w laboratorium PSSE w Kętrzynie obejmowały następujące parametry fizyko- chemiczne: barwa, mętność, odczyn, przewodność, zapach oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczano: bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C i Enterokoki kałowe.

W ramach monitoringu obejmującego parametry grupy B zbadano dwie próbki wody:

- w laboratorium PSSE w Kętrzynie w zakresie fizyko- chemicznym: barwę, mętność, smak, zapach, pH, przewodność, jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, chlorki, utlenialność, cyjanki, oraz w zakresie mikrobiologicznym oznaczono : bakterie Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 ° C, Enterokoki kałowe)
- w laboratorium WSSE w Olsztynie (siarczany, arsen, chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów, sód, bor, sumę trichloroetanu i tertrachloroetanu, 1-2 dichloroetan, pestycydy fosforoorganiczne i chloroorganiczne, pyretroidy, suma THM, benzo(a)piren, benzen, WWA, Clostridium perfringens- łącznie ze sporami)
- laboratorium w Elblągu (oznaczano selen, antymon, glin i rtęć).

Woda w próbkach zbadanych w laboratorium PSSE w Kętrzynie oraz WSSE w Olsztynie i Elblągu opisana jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów grupy A i grupy B:

- pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części A w tabeli 1 oraz części C tabeli 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.2017r. poz. 2294)

- pod względem fizykochemicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części B i części C tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Na podstawie powołanych wyników badań laboratoryjnych i przepisów prawnych postanowiono jak wyżej.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie
J. Filipczak
Irmina Filipczak
mgr higieny i epidemiologii

Otrzymują:

- 1) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. zo.o.
- 2) Burmistrz Miasta i Gminy Reszel