


PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
11-400 KĘTRZYN
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5
HK.4020.4.62.2020



Kętrzyn, dnia 04 lipca 2020r.

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo

Komunalne Sp. z o.o.

ul. 1-go Maja 6

11-440 Reszel

DZIAŁ TB
Wpłynęło dnia 10-07-2020
Skierowano do RPS + CKM KŚR
odpis

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie informuje, że w próbce wody pobranej dnia 01.07.2020r. z wodociągu publicznego Zawidy, w punkcie monitoringowym Stacja Uzdatniania Wody Zawidy - woda uzdatniona, stwierdzono przekroczoną mętność na poziomie 7,5 NTU (sprawozdanie z dnia 06.07.2020r. nr L/SBW/216/2020).

W związku z powyższym woda w wodociągu publicznym Zawidy pod względem fizykochemicznym nie odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Działając w oparciu o § 21 ust. 3pkt. 3a rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie stwierdza niezgodność badanej próbki wody z wymaganiami określonymi w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia oraz zobowiązuje w terminie 30 dni od daty otrzymania sprawozdania z badania jakości wody wykonać działania naprawcze w celu przywrócenia należytej jakości wody. Jakość wody należy potwierdzić sprawozdaniem z badania jakości wody.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Kętrzynie
J. Filipuk
mgr higieny i epidemiologii

Do wiadomości:

1. Burmistrz Reszla
2. a/a