



- Instalacja ciepłej wody użytkowej
- Instalacja wody zimnej

pp16 - opis przewodu z rur PP PN16 (S3,2)

Uwaga: Nieopisane przewody - pp16

UWAGA!
1.) PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEM. ODDZIELENIA POŻAROWEGO, A TAKŻE PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY POWYŻEJ 4 cm W ŚCIANACH I STROPACH, DLA KTÓRYCH JEST WYMAGANA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI 60 LUB REI 60, POWINNY MIEĆ MINIMUM KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) TYCH ELEMENTÓW.

projekt:	PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY O CZĘŚĆ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ BUDYNKU REMIZY OSP dz. nr ew. 98 obręb Pilec, gm. Reszel
rysunek:	Instalacja wody zimnej i c.w.u. - rzut parteru
autorzy:	mgr inż. Paweł Stefanowicz upr. bud. nr WAM/0155/POS/14 mgr inż. Jakub Doraczyński (sprawdzający) upr. bud. nr WAM/0092/PWOS/15
opracowanie:	mgr inż. arch. Paweł Suchecki upr. bud. nr MA/072/2015
data:	luty 2019
skala:	1:100
	S8