

# Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Komunalne

sp. z o.o.  
ul. 1 Maja 6 11-440 Reszel  
NIP: 742 000 68 75 REGON: 510 197 462



www.wpkreszel.pl  
e-mail: sekretariat@wpkreszel.pl  
tel. 89 755 02 05  
89 755 06 31

Reszel, dnia 03.09.2019

**Gmina Reszel**

**Rynek 24**

**11-440 Reszel**

pełnomocnik

**Usługi Inżynierskie**

**Maciej Bartosiewicz**

**ul. Żołnierska 4 m 60**

**11-700 Mrągowo**

Znak sprawy: WT.21.WPK.2019

L.dz.: 407/WPK/2019

**Dotyczy:** warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej działki nr 8-201/4 w miejscowości Leginy gmina Reszel.

**1. Przyłącze wodociągowe.**

Zaprojektować i wybudować przyłącze wodociągowe z rur PE Ø 40. Włączenie wykonać za pomocą nawiertki Ø 160/40 do istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej na działce numer 8-156 w miejscu oznaczonym na mapie kolorem niebieskim.

Zestaw wodomierza głównego, na połączeniu z siecią wodociagową, winien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. Dopuszcza się umieszczenie zestawu wodomierza głównego w studziencie poza budynkiem, jeżeli jest on niepodpiwniczony i nie ma możliwości wydzielenia na parterze budynku miejsca, o którym mowa powyżej. Na konsoli wodomierzowej zainstalować w następującej kolejności (od strony sieci wodociągowej): zawór odcinający, wodomierz min. klasy „B” Ø 15, zawór odcinający, zawór antyskażeniowy. Stworzyć możliwość odczytania wodomierza przez pracownika WPK Sp. z o.o. Reszel w czasie nieobecności użytkowników.

2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej.

W celu odprowadzenia ścieków komunalnych wybudować zbiornik bezodpływowy.

3. Włączenie się do sieci przeprowadzić pod nadzorem naszego Przedsiębiorstwa.

4. Projekt uzgodnić z WPK Sp. z o.o. w Reszlu.

5. Budowa przyłącza podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

6. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oraz wyniki badania bakteriologicznego wody dostarczyć do WPK Sp. z o. o w Reszlu, w celu otrzymania protokołu odbioru wybudowanego przyłącza oraz podpisania umowy o dostarczanie wody.

7. W przypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunków zaistnieje ryzyko kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, WPK Sp. z o.o. informuje, że należy złożyć do Starosty Kętrzyńskiego wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanych przyłączy. O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.

8. Warunki techniczne obowiązują w okresie 3 lat od chwili wydania.

PROKURENT

Krystyna Gołaszewska

Załącznik:

1) Mapa sytuacyjno-wysokościowa - z oznaczonym włączeniem do sieci wodociągowej