

Numer R/22/072375	Miejscowość Lidzbark Warmiński	Data 07-10-2022
-------------------	--------------------------------	-----------------

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Olsztynie

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:
Nazwa: budowa ścieżki pieszko-rowerowej na odcinku Reszel - Święta Lipka
Adres (Nr działki): Robawy
gm. Reszel, działka numer 0014-151/8, 0027-54/1
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
 - 2.1. Słup [nN] - ŻN 10 [16]
 - 2.2. Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [0104-0101/52] - AsXSn 4x16mm²
 - 2.3. Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [0104-0101/03] - AsXsn 4x50mm²
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
 - 3.1. Urządzenia WN i SN:

 - 3.2. Stacja transformatorowa:

 - 3.3. Urządzenia nn:
Przebudować wg potrzeb słup linii nN.
 - 3.4. Demontaże:
Materiały uzyskane z demontażu należy przekazać do Rejonu Dystrybucji w Kętrzynie.
4. Inne ustalenia:
 - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracować projekt budowlany - wykonawczy linii nN (zgodnie z obowiązującymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnić z ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Olsztynie, Rejon Dystrybucji w Kętrzynie - Dział Dokumentacji Energetycznej.
 - 4.2. Inne wymagania:
Zakres przebudowy oświetlenia ulicznego należy uzgodnić z właścicielem urządzeń. Jeżeli zajdzie konieczność należy wystąpić z stosownym wnioskiem o przebudowę urządzeń oświetlenia ulicznego.
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ch lat od daty ich określenia.

Turkowski Krzysztof

OPRACOWAŁ

tel. 896121236

dyrektor
Rejonu Dystrybucji

ZATWIERDZIŁ

Jarosław Koniczek

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kętrzynie
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warmiński