

ENERGA OPERATOR SA  
Oddział w Olsztynie  
Dział Dokumentacji Energetycznej w Kętrzynie

DWK Projekt  
Al. N.M.P. 69  
42-217 Częstochowa

EOP/KD/6/2022/12/00158

Kętrzyn, 15 grudnia 2022 roku

## UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

Nr uzgodnienia: **PT/004667/61MMD/22**  
Dokumentacja: **Przebudowa linii elektroenergetycznej nN 0,4kV.**

Miejscowość: **Reszel**  
Ulica: **Słowiańska**  
Działki: **w śladzie drogi pielgrzymkowej do m. Św. Lipka**  
Gmina: **Reszel**  
Zakres uzgodnienia: **techniczny (zgodność z rozwiązaniami technicznymi i standardami przyjętymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)**  
Uzgodniono: **TAK / NIE**


### Uwagi:

1. Projektowany słup - zastosować żerdź o wytrzymałości 12kN
2. Wg PZT słup jest projektowany w środku rowu. Czy jest planowana jakaś niwelacja terenu? Brak informacji w opisie, w profilu linii nie ma zarysu gruntu. Przesunąć słup poza rów.
3. Zestawienia: Demontujemy 31/34m linii AsXSn 4x50? Budujemy linię AsXSn 4x25 64/67m?
4. UG Reszel powinien wystąpić o zmianę umowy o przebudowę. Jeżeli wykonawcą przebudowy będzie ENERGA-OPERATOR S.A. należy:
  - zaktualizować zapisy końcowe projektu by nie zawierały punktów, które nie dotyczą przebudowy kolizji projektowane zagospodarowanie działki powinno zawierać tylko wymianę słupa nn ( spis treści)
  - usunąć zestawienia dotyczące oświetlenia.

Uzgodnienie ważne jest do: **15.12.2024**

Zatwierdził

Kierownik  
Działu Dokumentacji Energetycznej

  
Mirosław Solyga