

Reszel, dnia ¹⁴ czerwca 2017 r.

Znak sprawy : TB.271.4.2017.ZP

GMINA RESZEL
ul. Rynek 24, 11-440 Reszel
NIP 7422243320 REGON 510743611

wykonawcy, zainteresowani zamówieniem

dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane na:
„Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej”

Niniejszym informuję, że w dniu 12.06.2017r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie treści SIWZ

Treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Odpowiedź na pytanie 6 z pisma z dnia 13 czerwca 2017r.:

6. Pytanie:

Proszę o krótki opis, rysunek instalacji związanej z kablem multiparowym 48 żył (2xMulticore) Skąd, dokąd ma być ułożony i do podłączenia jakich urządzeń przygotowane końcówki – brak pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Kabel ma za zadanie połączenie sprzętu wykonawców znajdującego się na scenie (nagłośnienie, oświetlenie, multimedia) z urządzeniami na stanowisku realizatora dźwięku i obrazu usytuowanym przy wejściu na salę widowiskową.

Ilość kabla i rodzaj znajduje się w przedmiarze elektrycznym nr pozycji : 147

Wyjaśnienie:

Pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiana treści zapisów SIWZ stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski