



Reszel, dnia 13 kwietnia 2018r.

Znak sprawy : TB.271.4.2018.ZP

**GMINA RESZEL**  
ul. Rynek 24, 11-440 Reszel  
NIP 7422243326 REGON 510743611

### **wykonawcy, zainteresowani zamówieniem**

**dotyczy** : Postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane na:  
**„Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku”**  
**- część I - Likwidacja osuwisk w zakresie umocnienia skarp i przebudowy kanalizacji deszczowej w parku miejskim w Reszlu**

Niniejszym informuję, że w dniu 13.04.2018r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie nawierzchni poliuretanowej

### **Treść zapytania wraz z odpowiedzią:**

Proszę o wyjaśnienie poniższego.

W projekcie wykonawczym na str. 14 znajduje się informacja o nasadzeniach bluszczu w ilości 4 szt./m<sup>2</sup>, co przy powierzchni 13 857 m<sup>2</sup> daje 55 428 szt., a barwinka w ilości 5 sz./m<sup>2</sup> co przy powierzchni 4 928 m<sup>2</sup> daje 24 640 szt. Natomiast na str. 24 widnieje zapis o nasadzeniach bluszczu w ilości 32 828 szt., a barwinka 14 784 szt. Proszę o wyjaśnienie zaistniałych rozbieżności.

#### **Odpowiedź:**

*Zamawiający informuje, że zgodnie z wyjaśnieniem biura projektowego :*

*Na powierzchni nasadzeń znajdują się istniejące drzewa, dlatego faktyczna powierzchnia nasadzeń jest mniejsza i ilość sadzonek jest prawidłowo przyjęta w zestawieniu.*

*Należy przyjąć ilość sadzonek zgodną z zestawieniem na str. 24 projektu wykonawczego.*

#### **Wyjaśnienie:**

Pytanie i odpowiedź na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

**Z up. BURMISTRZA RESZLA**

*Jerzy Bajorek*  
**Z-ca BURMISTRZA**