



Reszel, dnia 06 grudnia 2018r.

Znak sprawy : TB.271.21.2018.ZP

### **wykonawcy, zainteresowani zamówieniem**

**dotyczy** : Postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane na:  
**„Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku”**

Niniejszym informuję, że w dniu 05.12.2018r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o udzielenie odpowiedzi :

#### **Treść zapytań wraz z odpowiedzią:**

#### **I. Część II - Przywrócenie wartości przyrodniczo-architektoniczno-użytkowych Parku Miejskiego w Reszlu**

1. W dokumentacji projektowej ławki i stoły przeznaczone do parku i amfiteatru mają długość 200 cm. Czy Zamawiający dopuszcza długość 170,00cm? Producenci posiadają w standardzie taki wymiar, na takie ławki i stoły posiadają atesty. Ławki i stoły o długości 200cm - niestandardowe zbyt mocno się uginają, stąd pytanie.

**Odpowiedź :**

**Nie.** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę długości ławek. Zgodnie z odpowiedzią autora projektu wymiar długości ławki musi być zgodny z projektem 200cm.

2. Czy na siedziska ławek i blaty stołów można zastosować drewno sosnowe zamiast dębowego? Drewno dębowe jest bardzo trudno dostępne.

**Odpowiedź :**

**Nie.** Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie drewna sosnowego na siedziska ławek i blaty stołów.

Drewno na ławki i blaty ma być dębowe bądź bukowe – twarde trwałe drewno.

3. Pozycja w przedmiarze: "wyszpachlowanie podpory betonowej ok. 5m<sup>2</sup> i umieszczenie tablicy ze zdjęciem i opisem nieistniejącej kładki stalowej – kpl 1" Prosimy o podanie wymiarów i z jakiego materiału ma być wykonana tablica.

**Odpowiedź :**

Należy wykonać tablicę o wym. 0,5x0,5m ze stali nierdzewnej z laminowaną treścią.

4. Pozycja w przedmiarze: " zamocowanie ścianek wspinaczkowych na komorze ks - 3szt, oraz obudowanie deską syntetyczną poziomej górnej części ok.8m<sup>2</sup> – kpl 1" Prosimy o podanie wymiarów wysokości i szerokości ścianek wspinaczkowych.

**Odpowiedź :**

Zgodnie z odpowiedzią autora projektu ścianki wspinaczkowe muszą być dostosowane wymiarami do komory o wym. ok. 1x1,5m

5. Pozycja w przedmiarze: " kamienna tablica pamiątkowa przygotowanie i montaż ok.1m2 – kpl 1" Prosimy o podanie sposobu posadowienia płyty i jej grubości.

**Odpowiedź :**

Zgodnie z odpowiedzią autora projektu montaż płyty kamiennej na kotwy nierdzewne wklejane. Grubość płyty min 3cm

6. Pozycja w przedmiarze: " Ogrodzenie z kamienia twardego - cokół i słupy ogrodzeniowe wraz z montażem pręseł kutych na wzór istniejących z demontażu, wraz z malowaniem farbami epoksydowymi – 9,00 m3" Prosimy o wizualizację, zdjęcie lub szkic ogrodzenia.

**Odpowiedź :**

Zgodnie z odpowiedzią autora projektu ogrodzenie należy wykonać na wzór istniejącego, w przypadku wątpliwości pożądana wizja w terenie. W załączeniu zdjęcie istniejącego ogrodzenia.

II. W związku z powyższym Zamawiający niniejszym dokonuje **zmian w treści SIWZ** w zakresie :

**1. Rozdział VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM – pkt 5**

jest :

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: **Bank Spółdzielczy w Reszlu – 20 8851 0008 2001 0000 0101 0004** – w terminie do dnia **07.12.2018r.** do godz. **12<sup>00</sup>** a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

powinno być :

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: **Bank Spółdzielczy w Reszlu – 20 8851 0008 2001 0000 0101 0004** – w terminie do dnia **12.12.2018r.** do godz. **12<sup>00</sup>** a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

**2. Rozdział XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

**1) pkt 1.**

jest :

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem postańca - do dnia **07.12.2018r. do godz. 12<sup>00</sup>** w **Urzędzie Gminy - 11-440 Reszel, ul. Rynek nr 24 – pok. z napisem SEKRETARIAT**

Uwaga :

***Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego a nie nadania.***

powinno być :

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem postańca - do dnia **12.12.2018r. do godz. 12<sup>00</sup>** w **Urzędzie Gminy - 11-440 Reszel, ul. Rynek nr 24 – pok. z napisem SEKRETARIAT**

Uwaga :

***Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego a nie nadania.***

**2) pkt 3**

**jest :**

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **07.12.2018r. o godz. 12<sup>30</sup>** w siedzibie Zamawiającego - 11-440 Reszel, ul. Rynek nr 24, pok. nr 9 - Sala konferencyjna

**powinno być :**

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **12.12.2018r. o godz. 12<sup>30</sup>** w siedzibie Zamawiającego - 11-440 Reszel, ul. Rynek nr 24, pok. nr 9 - Sala konferencyjna

**3. Rozdział XII.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY pkt 7**

**jest :**

Cena transportera schodowego (schodołazu) gąsienicowego powinna zawierać koszty dostawy oraz instruktażu.

**Zmiana**

Zamawiający skreśla pkt 7 opisu sposobu obliczenia ceny – zadanie nie obejmuje dostawy schodołazu

**Wyjaśnienie:**

1. Pytania i odpowiedzi na nie oraz zmiany SIWZ stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.
2. Zamawiający informuje, że dokonał stosownych zmian w ogłoszeniu o zamówieniu

**BURMISTRZ RESZLA**  
  
*Marek Janiszewski*



