

Reszel, dnia 06 lipca 2020 r.

Znak sprawy: TB-ZP.271.6.2020

Wykonawcy, zainteresowani zamówieniem

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Budowa ścieżki pieszo – rowerowej na trasie Reszel – Święta Lipka – wykonanie dokumentacji projektowej.”

Zamawiający, Gmina Reszel, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku tym zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

- 1. Czy w zakresie przedmiotu zamówienia znajduje się opracowanie dokumentacji projektowej kanału technologicznego?**

Odpowiedź

W zakresie przedmiotu zamówienia znajduje się opracowanie dokumentacji projektowej kanału technologicznego na odcinku lokalizacji ścieżki pieszo-rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej.

- 2. Czy w zakresie przedmiot zamówienia znajdują się podziały nieruchomości?**

Odpowiedź

W zakresie przedmiotu zamówienia nie znajdują się podziały nieruchomości.

- 3. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem ekspertyzy geologicznej gruntowo - wodnej? Co ma wejść w skład niniejszego dokumentu?**

Odpowiedź

Ekspertyza geologiczna gruntowo – wodna powinna zawierać:

- geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r, w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012, poz. 463),
- opinię geotechniczną ustalającą przydatność gruntów na potrzeby budowy ścieżki ze wskazaniem kategorii obiektu budowlanego,
- dodatkowe opracowania (w zależności od tego, do której kategorii geotechnicznej należy obiekt. W przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację podłoża gruntowego i projekt geotechniczny a w przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz złożonych warunków gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską).

4. Czy w cenie oferty należy uwzględnić opracowanie dokumentacji projektowej kładki nad ciekim wodnym krzyżującym się z drogą?

Odpowiedź

W cenie oferty należy uwzględnić opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lub przebudowę wszystkich obiektów mostowych, w tym przepustów pod ścieżkę pieszo-rowerową oraz opracowanie operatu z dokumentami formalno-prawnymi i uzyskanie pozwolenia wodno-prawne (jeśli będzie wymagane).

Wyjaśnienie:

Pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ RESZLA

Marek Janiszewski